

Délégation territoriale de la Marne

Service santé-environnement

Courriel: ARS-GRANDEST-DT51-SE@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

CDC DE LA REGION DE SUIPPES SAUR

Commune de : SOMME-SUIPPE

Prélèvement et mesures de terrain du **16/03/2026 à 12h06** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHES DE L' AISNE (LDAR)

Nom et type d'installation : HS CCRS SOMME SUIPPE (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : HS SOMME SUIPPE DISTRIBUTION - 4 RUE DU LIEUTENANT
DELPECH, 51600 SOMME-SUIPPE MITIGEUR CUISINE

Code point de surveillance : 0000000674 Code installation : 000729 Type d'analyse : A

Code Sise analyse : 00163302 Référence laboratoire : H_CS26.2050.3 Numéro de prélèvement : 05100145519

Conclusion sanitaire :

L'eau distribuée présente des concentrations en pesticides supérieures aux exigences réglementaires fixées à 0,1 µg/l, mais inférieures aux valeurs définies pour en limiter les usages sanitaires. Un contrôle renforcé est en place et des actions sont engagées par l'exploitant pour restaurer la qualité de l'eau. Cette eau est de bonne qualité pour les autres paramètres. Elle peut être consommée par tous.

(PLV-05100145519 - page : 1)

Châlons-en-champagne, le 22 mai 2026

Pour la Directrice de la Délégation Territoriale de
la Marne,

**Le Technicien Sanitaire et de
Sécurité Sanitaire,**



Matthieu DETREZ

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
<i>Contexte Environnemental</i>						
TEMPÉRATURE DE L'EAU	10	°C				25,0
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	9,7	°C				
<i>Caractéristiques organoleptiques et minéralisation</i>						
CONDUCTIVITÉ À 25°C	545	µS/cm			200	1100
<i>Equilibre Calco-carbonique</i>						
PH	7,5	unité pH			6,5	9,0
<i>Résiduel de traitement</i>						
CHLORE LIBRE	0,22	mg(Cl2)/L				
CHLORE TOTAL	0,26	mg(Cl2)/L				
			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
<i>Bactériologie</i>						
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	0	n/(100mL)		0		
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	0	n/(100mL)		0		
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	0	n/(100mL)				0
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H	2	n/mL				
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	<1	n/mL				
<i>Contexte Environnemental</i>						
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	15,5	°C				
<i>Caractéristiques organoleptiques et minéralisation</i>						
COULEUR (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
ODEUR (QUALITATIF)	0	ANS OBJE				
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	<0,30	NFU				2
CALCIUM	94	mg/L				
CHLORURES	27,5	mg/L				250
CONDUCTIVITÉ À 25°C	525	µS/cm			200	1100
MAGNÉSIUM	0,62	mg(Mg)/L				
SULFATES	13,4	mg/L				250
COLORATION	<5	mg(Pt)/L				15
<i>Equilibre Calco-carbonique</i>						
PH	7,7	unité pH			6,5	9,0
HYDROGÉNOCARBONATES	218	mg/L				
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET	17,9	°f				
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	23,7	°f				
<i>Oxygène et matières organiques</i>						
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	0,54	mg(C)/L				2
<i>Paramètres azotés et phosphorés</i>						
AMMONIUM (EN NH4)	<0,050	mg/L				0,1
NITRATES (EN NO3)	50,0	mg/L		50,0		
NITRITES (EN NO2)	<0,010	mg/L		0,5		
NITRATES/50 + NITRITES/3	<1,003	mg/L		1,0		
<i>Pesticides urées substituées</i>						
TRINÉXAPAC-ÉTHYL	<0,020	µg/L		0, 10		
<i>Pesticides organochlorés</i>						
DIMÉTACHLORE	non mesuré	µg/L		0, 10		
<i>Pesticides organophosphorés</i>						
DIMÉTHOATE	<0,005	µg/L		0, 10		
FOSTHAZATE	<0,005	µg/L		0, 10		
PYRIMIPHOS MÉTHYL	<0,005	µg/L		0, 10		
<i>Pesticides triazoles</i>						
CYPROCONAZOL	non mesuré	µg/L		0, 10		
TRIADIMENOL	non mesuré	µg/L		0, 10		
THIENCARBAZONE-METHYL	<0,020	µg/L		0, 10		

Pesticides Amides, Acétamides...

ACÉTOCHLORE	non mesuré	µg/L		0, 10		
BOSCALID	<0,005	µg/L		0, 10		
CYMOXANIL	<0,005	µg/L		0, 10		
DIMÉTHÉNAMIDE	non mesuré	µg/L		0, 10		
FENHEXAMID	<0,005	µg/L		0, 10		
MÉTAZACHLORE	non mesuré	µg/L		0, 10		
MÉTOLACHLORE	non mesuré	µg/L		0, 10		
NAPROPAMIDE	non mesuré	µg/L		0, 10		
PROPYZAMIDE	non mesuré	µg/L		0, 10		
TÉBUTAM	non mesuré	µg/L		0, 10		
ALACHLORE	non mesuré	µg/L		0, 10		
FLUOPICOLIDE	<0,005	µg/L		0, 10		
FLUOPYRAM	<0,005	µg/L		0, 10		
PENOXUSLAM	<0,005	µg/L		0, 10		

Pesticides carbamates

CARBENDAZIME	<0,005	µg/L		0, 10		
CARBÉTAMIDE	<0,005	µg/L		0, 10		
CHLORPROPHAME	non mesuré	µg/L		0, 10		
PROSULFOCARBE	<0,005	µg/L		0, 10		
PYRIMICARBE	<0,005	µg/L		0, 10		
TRIALATE	non mesuré	µg/L		0, 10		
PROPAMOCARBE	<0,005	µg/L		0, 10		

Pesticides pyrèthrinoides

CYPERMÉTHRINE	non mesuré	µg/L		0, 10		
PIPERONIL BUTOXIDE	non mesuré	µg/L		0, 10		
FLUVALINATE-TAU	non mesuré	µg/L		0, 10		
LAMBDA CYHALOTHRINE	non mesuré	µg/L		0, 10		

Pesticides Divers

TOTAL DES PESTICIDES ANALYSÉS	0,868	µg/L		0, 50		
ACLONIFEN	non mesuré	µg/L		0, 10		
BROMACIL	<0,005	µg/L		0, 10		
CHLORIDAZONE	non mesuré	µg/L		0, 10		
CLOMAZONE	non mesuré	µg/L		0, 10		
CLOPYRALID	<0,050	µg/L		0, 10		
DIFLUFÉNICANIL	non mesuré	µg/L		0, 10		
ETHOFUMÉSATE	non mesuré	µg/L		0, 10		
FENPROPIDIN	non mesuré	µg/L		0, 10		
FENPROPIIMORPHE	non mesuré	µg/L		0, 10		
IMAZAMOX	<0,005	µg/L		0, 10		
LENACILE	non mesuré	µg/L		0, 10		
METRAFENONE	non mesuré	µg/L		0, 10		
NORFLURAZON	non mesuré	µg/L		0, 10		
OXADIXYL	non mesuré	µg/L		0, 10		
PACLOBUTRAZOLE	non mesuré	µg/L		0, 10		
PENDIMÉTHALINE	non mesuré	µg/L		0, 10		
PROCHLORAZE	non mesuré	µg/L		0, 10		
PYRIMÉTHANIL	non mesuré	µg/L		0, 10		
TÉTRAONAZOLE	non mesuré	µg/L		0, 10		
THIAMETHOXAM	<0,005	µg/L		0, 10		
CYPRODINIL	non mesuré	µg/L		0, 10		
DAMINOZIDE	<0,030	µg/L		0, 10		
FIPRONIL	non mesuré	µg/L		0, 10		
FLONICAMIDE	non mesuré	µg/L		0, 10		
FLUROCHLORIDONE	non mesuré	µg/L		0, 10		
PROPOXYCARBAZONE	<0,019	µg/L		0, 10		
CHLOROTHALONIL	non mesuré	µg/L		0, 10		
MÉFENTRIFLUONAZOLE	non mesuré	µg/L		0, 10		

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

DESMETHYLNORFLURAZON	non mesuré	µg/L		0,1		
IMAZAMÉTHABENZ-MÉTHYL	non mesuré	µg/L		0,1		
N,N-DIMET-TOLYLSULPHAMID	<0,020	µg/L		0,1		
FIPRONIL SULFONE	non mesuré	µg/L		0,1		
ETHYLENETHIOUREE	<0,50	µg/L		0,1		
2-AMINOSULFONYL-N,N-DIMETHYLNICOTIN	<0,005	µg/L		0,1		
N,N-DIÉTHYL-M-TOLUAMIDE (DEET)	non mesuré	µg/L		0,1		
N,N-DIMÉTHYL-N'-PHÉNYLSULFAMIDE	non mesuré	µg/L		0,1		

MÉTABOLITES PERTINENTS

ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	<0,020	µg/L		0,1		
2,6 DICHLOROBENZAMIDE	non mesuré	µg/L		0,1		
CHLORIDAZONE DESPHÉNYL	0,575	µg/L		0,1		
CHLORIDAZONE MÉTHYL DESPHÉNYL	0,293	µg/L		0,1		
N,N-DIMETHYLSULFAMIDE	<0,100	µg/L		0,1		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1